

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ09.В.00024 ТР 0627275
(номер сертификата соответствия) (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО «Хантсман-НМГ».

(наименование и место-нахождение заявителя)
Адрес: Россия, 249032, Калужская область, г. Обнинск, шоссе Киевское, 110 км.
ОГРН: 1024000935716. Телефон (48439) 93 444, факс (48439) 93 444.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «Хантсман-НМГ».

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)
Адрес: Россия, 249032, Калужская область, г. Обнинск, шоссе Киевское, 110 км.
ОГРН: 1024000935716. Телефон (48439) 93 444, факс (48439) 93 444.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АНО "Пожарные Подмосковья".

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификат соответствия)
105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 26/1, стр. 3.,
тел. (495) 624-03-26. ОГРН: 1027709032317. Агестат рег. № ССПБ.RU.ПБ09 выдан 26.03.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Эластомерные изолирующие покрытия на основе поликарбамида (полиимечвины) марок Экстраплан 501, Экстраплан 502, Экстраплан 503, выпускаемые по ТУ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)
5772-081-10861980-2006.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
57 7200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)
группа по дымообразующей способности – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89; группа по распространению пламени – РП2 (слабо распространяющиеся) по ГОСТ Р 51032-97

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол № 21/С - 07 от 21 июня 2007 г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 50-52/10 от 11 июня 2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))



СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.06.2010 по 15.06.2015

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Рубцова Н.В.

Эксперт (эксперты)

Чарушкин С.В.