

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ (обязательная сертификация)

№ C-RU-H509-B-00624 ТР 0627275
(номер сертификата соответствия) (участный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО «Хантсман-НМГ»

(наименование и место нахождения заявителя)
Адрес: Россия, 249032, Калужская область, г. Обнинск, шоссе Киевское, 110 км.
ОГРН: 1024000935716, Телефон: (48439) 93 444, факс: (48439) 93 444.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО «Хантсман-НМГ»

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)
Адрес: Россия, 249032, Калужская область, г. Обнинск, шоссе Киевское, 110 км.
ОГРН: 1024000935716, Телефон: (48439) 93 444, факс: (48439) 93 444.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АНО «Пожарные Подмосковья»

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификат соответствия)
Тел: (495) 624-03-26, ОГРН: 1027709033317, Адресат реп. № ССНБ-РУ/НБ09, выдан 26.03.2009г. МЧС России.

ПОТВЕРЖДАЮЩЕЕ ПРОДУКЦИЯ

Уластомерные изотермические покрытия на основе поликарбоната (близимочевин) марок Экстраплан 501, Экстраплан 502, Экстраплан 503, выпускаемые по ТУ 5772-081-10861980-2006.

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКТИ)
57 7200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого группа по дымобразующей способности – Д2 (с умеренной дымобразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89, группа по показателю токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89, группа по распространению пламени – РП2 (слабо распространяющие) по ГОСТ Р 51033-97, по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96.)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), группа горючести – Г1 (слабогорючие).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ВРОВЕЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол № 21/С – 07 от 21 июня 2007 г.
Акт о результатах анализа состояния производства № 50.52/10 от 11 июня 2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителями в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

15.06.2010 по 15.06.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

[Signature]

Рубцова Н.В.

Эксперт (эксперты)

[Signature]

Нарушенин С.В.